IRITEL BEOGRAD

ZAPISNIK

Dana 15.12.2023. saradnici IRITEL-a završili su montažu sistema za daljinski nadzor na pet lokacija Železnice Srbije:

- EVP Zemun,
- PSN Batajnica,
- PS Stara Pazova,
- EVP Inđija,
- PSN Beška.

Uređaj za nadzor DNU24 je na svim lokacijama montiran u ormanu gde se nalazi ispravljač 110 Vdc i povezana su sva predviđena merenja za kontrolu rada ispravljača i baterije.

U toku montaže, uočeno je da na lokaciji PS Stara Pazova ne funkcioniše neprekidnost. Ukoliko se isključi mrežno napajanje, akumulatorske baterije ne preuzimaju napajanje potrošača. U tom slučaju, potrošači ostaju bez napajanja sve do ponovnog uspostavljanja mrežnog napona.

Takođe, na svim lokacijama je uočeno da su kontakti povezivanja potrošača i baterije slabi, odnosno nedovoljno stegnuti. Potrebno je proveriti sve tačke spajanja kako bi se obezbedio pravilan rad ispravljača.

.

Rukovodilac sektora energetske elektronike Iritel-a

Dr Dragana Petrović dipl.inž.

U Boegradu, 27.12.2023.